



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

A TUTTI I PARTECIPANTI

Oggetto: Risposte ai quesiti relativi alla gara n. 4909266 del 16/01/2014 – Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un appalto misto di forniture, servizi e lavori per la realizzazione del “DATA CENTER IPZS”

In merito ai quesiti pervenuti relativamente alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

QUESITO 16

Nel capitolato non si fa riferimento alle modalità di pagamento. Sono previsti stati di avanzamento intermedi che diano la possibilità all'impresa aggiudicataria di emettere fatture parziali? Che tempi di pagamento sono previsti dal momento in cui la fattura viene emessa (30 o 60gg)?

RISPOSTA 16

I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno eseguiti secondo l'emissione di SAL intermedi, con periodicità mensile, redatti in base all'avanzamento dell'appalto.

I pagamenti saranno effettuati a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, che sarà emessa successivamente alla firma del singolo SAL.

QUESITO 17

Nel Disciplinare si specifica che l'offerta tecnica (Allegato F) dovrà essere di massimo 30 pagine. Dal momento che si richiede di includere all'interno di tale documento anche informazioni relative al piano per la sicurezza, può essere accettato un Piano Operativo per la Sicurezza (POS) da presentare a corredo della relazione tecnica (ma sotto forma di documento separato)?

RISPOSTA 17

Si veda risposta al quesito 3.

QUESITO 18

Cap. 5.4.3 Sottosistema di Cablaggio Strutturato (pag. 31/53) Alla voce Cab. 1 vengono chiaramente descritti i collegamenti da realizzare tra i rack all'interno di ciascuna Isola, sia in rame che in f.o. Si chiede di specificare le esigenze per quanto concerne i collegamenti di backbone tra le singole isole ed i tre rack esistenti allo scopo di permettere la connettività delle stesse verso la rete LAN / WAN.

RISPOSTA 18

I collegamenti di backbone tra le singole isole ed i tre rack esistenti, non rientrano nell'oggetto della gara di appalto

QUESITO 19

Cap. 3.2.5 Locale CED da allestire (pag. 10/53) .."Nel locale sono già operativi tre armadi rack di distribuzione della rete dati FD - Floor Distributor connessi con dorsali in fibra ottica al Centro Stella di Edificio BDcollegato a sua volta in FO al nodo principale CD ubicato presso il locale Data Center attuale della Sede 1 - Salario Pad. A."



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - CAPITALE SOCIALE € 340.000.000 I.V.

PARTITA IVA N. 00880711007 - CODICE FISCALE E R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

SEDE LEGALE: VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - TEL. 06 85081 - FAX 06 85082517/06 85082626 - N. VERDE 800864035

www.ipzs.it



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Direzione Acquisti

Nello schema di pag. 23/53 viene invece indicato che i tre armadi sono per "Apparati di Rete CORE".

Significa che questi tre armadi subiranno un cambiamento funzionale (da FD a CD) al termine dei lavori oggetto della presente Gara per cui il Nodo principale verrà trasferito dalla posizione attuale al Pad. C?

RISPOSTA 19

Il cambiamento funzionale (da FD a CD) del nodo principale ed il trasferimento dalla posizione attuale al Pad. C, non rientrano nell'oggetto della gara di appalto

QUESITO 20

Si prega di comunicare lo spazio libero all'interno di ciascuno dei tre rack esistenti e se, eventuali patch panel necessari per la terminazione dei raccordi rame e f.o. da/verso le nuove Isole possono essere installati all'interno degli stessi oppure bisogna prevedere ulteriori rack da adibire a punto di concentrazione del cablaggio passivo.

RISPOSTA 20

Sia la fornitura di patch panel necessari per la terminazione dei raccordi rame e f.o. dai tre rack esistenti verso le nuove isole, che la fornitura di eventuali ulteriori rack da adibire a punto di concentrazione del cablaggio passivo, non rientrano nell'oggetto della gara di appalto

QUESITO 21

Si prega di chiarire se la fornitura delle patch cord (rame ed ottiche) necessarie per la successiva permutazione ed attivazione della rete fa parte dell'oggetto della gara di appalto. In caso affermativo, si richiede di indicare il quantitativo da prevedere in offerta per ciascuna tipologia.

RISPOSTA 21

La fornitura delle patch cord (rame ed ottiche) necessarie per la successiva permutazione ed attivazione della rete fa parte dell'oggetto della gara di appalto. I quantitativi delle patch cord (rame ed ottiche) sono da correlare al numero massimo delle permutazioni consentite dai collegamenti offerti e previsti nel sottosistema di cablaggio strutturato delle isole (rif. Cap. 5.4.3 Sottosistema di Cablaggio Strutturato (pag. 31/53) Alla voce Cab. 1 del capitolato).